Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерго-Инвест»

Апрель 2023 года.

Таблица 1

№ п/п	Наименование подстанции	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
ТОО «Энерго-Инвест»	ПС-110/6кВ №13	Т-1 Т-2	Область Абай г. Семей ул. Западный промузел 45	110	Т-1 32000 Т-2 25000	18	19

Таблица 2

№ п/п	Наименование линии электропередачи	Протяженность линии электропередачи, км	Сечение линии электропередачи, мм	Уровень напряжения, кВ	Номинальная пропускная способность, МВт	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
ТОО «Энерго-Инвест»	ВЛ-110 кв№455	7.772	120	110	37	18	19

Директор ТОО «Энерго-Инвест» Кравченко С. М.

Гл.инженер ТОО «Энерго-Инвест» Шипилов Ю.Г.