

Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерго-Инвест»

Декабрь 2023 года.

Таблица 1

| № п/п | Наименование подстанции | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |
|---------------------|-------------------------|------------|---|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| ТОО «Энерго-Инвест» | ПС-110/6кВ №13 | Т-1 Т-2 | Область Абай г. Семей ул. Западный промузел 45 | 110 | Т-1 32000 Т-2 25000 | 18 | 19 |

Таблица 2

| № п/п | Наименование линии электро-передачи | Протяженность линии электропереда-чи, км | Сечение линии электропередачи, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способ-ность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощ-ность, МВт |
|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------|
| ТОО «Энерго-Инвест» | ВД-110 кв.№455 | 7.772 | 120 | 110 | 37 | 18 | 19 |

Директор ТОО «Энерго-Инвест» Кравченко С. М.

Гл.инженер ТОО «Энерго-Инвест» Дзимов Р.Г.

