

Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерго-Инвест»

Январь 2024 года.

№ п/п	Наименование подстанции	№ ввода	Адрес нахождения		Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Таблица 1	
			Депия	Область Абай			Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
ТОО «Энерго-Инвест»	ПС-110/6кВ №13	Т-1	г. Семей ул. Западный	110	Т-1 32000	18	19	
		Т-2	Промузел 45		Т-2 25000			

№ п/п	Наименование линии электропередачи	Протяженность линии электропередачи, км	Сечение линии электропередачи, мм	Уровень напряжения, кВ	Таблица 2		
					Номинальная пропускная способность, МВт	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
ТОО «Энерго-Инвест»	ВД-110 кв.№455	7.772	120	110	37	18	19



Директор ТОО «Энерго-Инвест»

Гл. инженер ТОО «Энерго-Инвест»

Кравченко С. М.

Азимов Р. Г.