

Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерго-Инвест»

Апрель 2025 года.

Таблица 1

| № п/п               | Наименование подстанции | № ввода    | Адрес нахождения                                        | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |
|---------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| ТОО «Энерго-Инвест» | ПС-110/6кВ №13          | Т-1<br>Т-2 | Область Абай<br>г. Семей ул.<br>Западный<br>промучел 45 | 110                    | Т-1 32000<br>Т-2 25000       | 16            | 21                      |

Таблица 2

| № п/п               | Наименование линии электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|
| ТОО «Энерго-Инвест» | ВЛ-110 кВ №455                     | 7.772                                   | 120                               | 110                    | 37                                      | 16            | 21                      |

Примечание: Располагаемая мощность ПС-110/6кВ №13 - 37 МВА. Разрешенная по Техническим условиям мощность, полностью занята потребителями ТОО «Энерго-Инвест», в связи с чем, свободная мощность отсутствует.

Директор ТОО «Энерго-Инвест»

Гл. инженер ТОО «Энерго-Инвест»



Кравченко С. М.  
Азимов Р. Г.