Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энерго-Инвест»

Декабрь 2025 года.

Таблица 1

№ п/п	Наименование подстанции	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
ТОО «Энерго-Инвест»	ПС-110/6кВ №13	Т-1 Т-2	Область Абай г. Семей ул. Западный промузел 45	110	Т-1 32000 Т-2 25000	15,7	21,3

Таблица 2

№ п/п	Наименование линии электропередачи	Протяженность линии электропередачи, км	Сечение линии электропередачи, мм	Уровень напряжения, кВ	Номинальная пропускная способность, МВт	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
ТОО «Энерго-Инвест»	ВЛ-110 кв№455	7.772	120	110	37	15,7	21,3

Примечание: Располагаемая мощность ПС-110/6кВ №13 - 37 МВА. Разрешенная по Техническим условиям мощность, полностью занята потребителями ТОО «Энерго-Инвест», в связи с чем, свободная мощность отсутствует.

Директор ТОО «Энерго-Инвест» Кравченко С. М.

Гл.инженер ТОО «Энерго-Инвест» Азимов Р.Г.